

天王川公園トイレ改修工事に係るプロポーザル選考 回答書

No	質問内容	回 答
1 - ①	既存図(建築図・電気・給排水ほか設備図)は頂けるでしょうか？	ホームページにて公開しました。
1 - ②	現地にて現状確認及び実測は可能でしょうか？	現状確認及び実測は可能です。 なお、現地確認を行う際は、実施要領15の問合せ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
1 - ③	提案書は枚数及び書類形式には制限はないものとして宜しいでしょうか？	枚数は制限なし、書類形式(Word、Excel等自由)原則A4用紙を使用してください。なお、やむを得ずA3の用紙を使用する場合は、A4で2ページ相当と換算します。
1 - ④	各トイレ周辺の外構を計画するにあたり、範囲は決まっているのでしょうか？	範囲につきましては、構造物や芝生の区切りにおける範囲で外構の計画をしてください。
1 - ⑤	浄化槽の雨水貯留タンク化についてですが、すでに下水本管への接続が可能な状態でしょうか。又、どこまで利用するのか具体的にお考えがあればご指示ください。	現在、下水本管への接続が可能な状態ではありません。 今年度、発注予定の下水道管敷設工事が完了した後に接続ができます。 また、雨水貯留タンクの利用に関しては、日常時は芝生、花や木への散水に利用し、災害時には雨水を利用してトイレを活用できるようにする予定です。
1 - ⑥	見積書の作成方法について、各トイレごとに建築・給排水・電気・外構など中項目程度での作成で考えておりますが宜しいでしょうか。	中項目程度での作成で大丈夫です。