令和8年度水道水質検査地点

配水系統		採水場所		水質基準項目		
		所在地		年1回検査項目	年4回検査項目	毎月検査項目
又吉系統	配水施設	津島市又吉町3丁目	又吉配水場	○	○[*1]	○
	給水栓	津島市老松町地内(津島市立図書館)	給水栓	－	－	○
		津島市中一色町地内(東公園)	給水栓	－	－	○
		津島市鹿伏兎町地内(神島田祖父母の家)	給水栓	○	○	○
神守系統	配水施設	津島市百島町字丸田	神守配水場	○	○[*1]	○
	給水栓	津島市青塚町地内	給水栓	－	－	○
		津島市神守町地内	給水栓	－	－	○
		津島市金柳町地内	給水栓	○	○	○

＊1　消毒副生成物11項目、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物について検査

令和8年度水道水質検査結果

又吉配水系統　又吉配水場(配水施設)

	項目	基準値	2026/4/15	2026/5/14	2026/6/3	2026/7/1	2026/8/18	2026/9/2	2026/10/6					
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下				<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.3								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.07								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下				<0.000005								
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001								
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08			0.11			0.13					
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002					
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.014			0.009			0.008					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.01			<0.003			<0.003					
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016			0.011			0.011					
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.01			0.008			0.006					
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.002			0.003					
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.03								
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01					
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				6.6								
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	5.5	6.9	7.2	7.7	6.1	4.9					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				13								
41	蒸発残留物	500 mg/L以下				37								
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002								
46	フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.5	0.7	0.5	0.9	0.7	0.5					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

令和8年度水道水質検査結果

又吉配水系統　津島市老松町地内　津島市立図書館(給水栓)

	項目	基準値	2026/4/15	2026/5/14	2026/6/3	2026/7/1	2026/8/18	2026/9/2	2026/10/6					
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下												
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
27	臭素酸	0.01 mg/L以下												
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.2	5.4	6.8	7.1	7.7	6.1	4.8					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.5	0.6	0.5	0.9	0.8	0.6					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

令和8年度水道水質検査結果

又吉配水系統　津島市中一色町地内　東公園(給水栓)

	項目	基準値	2026/4/15	2026/5/14	2026/6/3	2026/7/1	2026/8/18	2026/9/2	2026/10/6					
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下												
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
27	臭素酸	0.01 mg/L以下												
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3	5.5	6.9	7.0	7.7	6.1	4.8					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.5	0.7	0.5	0.9	0.7	0.5					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

令和8年度水道水質検査結果

又吉配水系統　津島市鹿伏兎町地内　神島田祖父母の家（給水栓）

	項目	基準値	2026/4/15	2026/5/14	2026/6/3	2026/7/1	2026/8/18	2026/9/2	2026/10/6					
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.3								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.07								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001								
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08			0.11			0.12					
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002					
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.017			0.01			0.01					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007			0.003			<0.003					
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.02			0.013			0.013					
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.011			0.008			0.008					
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.003			0.003					
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.03								
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01					
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				7.0								
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.002			<0.001			<0.001					
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.5	5.5	6.8	7.7	7.8	9.4	4.9					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下				13								
41	蒸発残留物	500 mg/L以下				39								
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002								
46	フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005								
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.7	0.5	0.7	0.5	0.9	0.7	0.5					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5	7.2					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

令和8年度水道水質検査結果

神守配水系統　神守配水場(配水施設)

	項目	基準値	2026/4/15	2026/5/14	2026/6/3	2026/7/1	2026/8/18	2026/9/2	2026/10/6					
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下				0.002								
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下				<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.2								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.09								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下				<0.000005								
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001								
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07			0.08			0.10					
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002					
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.013			0.01			0.009					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006			<0.003			<0.003					
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015			0.012			0.011					
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006			0.006			0.005					
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.002			0.002					
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008			<0.008			<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.03								
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01			0.01			0.02					
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				21								
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007			0.007			0.006					
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1	4.3	5.3	5.2	6.0	5.0	4.5					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				14								
41	蒸発残留物	500 mg/L以下				85								
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002								
46	フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4					
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	1.3	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1					
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

令和8年度水道水質検査結果

神守配水系統　津島市青塚町地内(給水栓)

	項目	基準値	2026/4/15	2026/5/14	2026/6/3	2026/7/1	2026/8/18	2026/9/2	2026/10/6					
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下												
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
27	臭素酸	0.01 mg/L以下												
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.0	4.5	5.5	5.3	6.0	5.3	4.3					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.4	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5					
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	1.3	1.0	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9					
52	濁度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1					

令和8年度水道水質検査結果

神守配水系統　津島市神守町地内(給水栓)

	項目	基準値	2026/4/15	2026/5/14	2026/6/3	2026/7/1	2026/8/18	2026/9/2	2026/10/6					
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下												
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
27	臭素酸	0.01 mg/L以下												
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9	4.4	5.3	4.9	6.0	5.0	4.1					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.4					
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	1.4	1.2	1.3	1.0	1.2	1.0	1.1					
52	濁度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

令和8年度水道水質検査結果

神守配水系統　津島市金柳町地内(給水栓)

	項目	基準値	2026/4/15	2026/5/14	2026/6/3	2026/7/1	2026/8/18	2026/9/2	2026/10/6					
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002			0.002			0.002					
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下				<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下				0.2								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下				0.09								
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下				<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				<0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下				<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005					
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下				<0.001								
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06			0.08			0.10					
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002					
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.016			0.012			0.012					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003					
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019			0.015			0.015					
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007			0.006			0.006					
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.003			0.003					
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008			0.01			<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下				0.02								
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01			0.01			0.01					
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下				<0.1								
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下				22								
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007			0.007			0.006					
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.0	4.5	5.4	5.4	6.1	5.1	4.3					
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下				14								
41	蒸発残留物	500 mg/L以下				87								
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下				<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下				<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				<0.002								
46	フェノール類	0.005 mg/L以下				<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.4	0.6	0.4	0.7	0.6	0.4					
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	1.3	1.1	1.3	0.9	1.1	1.0	1.1					
52	濁度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1					